



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ Sp. z o.o.**

12-200 Pisz, ul. Jagodna 1c  
NIP 849-000-01-34 REGON 790178335  
tel. 87 423 28 79, fax 87 423 39 67  
e-mail: sekretariat@pecpisz.pl  
www.pecpisz.pl

Pisz dnia 18.01.2021r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia: „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Pisz – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”.

**ZAPYTANIE NR 3**

Czy zamawiający zezwala na propozycje innej lokalizacji kotłowni?

**ODPOWIEDŹ**

W Załączniku Nr 2 do SWZ, w pkt. 2.3. istnieje zapis: ".....Wykonawca może wprowadzić własnym staraniem i na własną odpowiedzialność zmiany w projekcie budowlanym uzyskując zamienne pozwolenie na budowę (jeżeli takie będzie wymagane).....", który dopuszcza taką możliwość.

Jednakże należy zachować warunek: "Wszelkie zmiany w projekcie muszą uzyskać akceptację Zamawiającego".

W związku z powyższym w Zamawiający wprowadza zmianę pkt. 2.3. Załącznika Nr 2 do SWZ nadając mu nowe brzmienie:

"Budynek nowego kotła należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wydanym pozwoleniem na budowę. Wykonawca może wprowadzić własnym staraniem i na własną odpowiedzialność zmiany w projekcie budowlanym uzyskując zamienne pozwolenie na budowę (jeżeli takie będzie wymagane). W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w niezmienionej lokalizacji należy uwzględnić zmianę technologii docieplenia budynku na ocieplenie zewnętrzne z wełny mineralnej twardej z wykończeniem tynkiem mineralnym barwionym w masie i w miejscach graniczących z przestrzenią podłóg ruchomych płytkami z gresu technicznego w grupie rozmiarowej min. 30x30 cm mrozoodpornego gat. I, nasiąkliwość wodna:  $E < 0,5\%$ , strukturze mat, grubość min. 5 mm. Z zachowaniem wymagań p.poż. (zmianę należy uzgodnić z rzeczoznawcą w zakresie p.poż.).

Wszelkie zmiany w projekcie muszą uzyskać akceptację Zamawiającego."

PREZES ZARZĄDU  
PEC Sp. z o.o. w Pisz  
Karol Walinowicz