

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ZAMIENNY: BUDOWA RUCHOMEJ PODŁOGI Z UKŁADEM ZASILANIA KOTŁA W BIOMASĘ ORAZ BUDOWA INSTALACJI ZRASZACZOWEJ W PROJEKTOWANYM I ISTNIEJĄCYM POMIESZCZENIU WYGARNIACZY

ADRES INWESTYCJI : Pisz, ul. Jagodna 1C

INWESTOR : Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pisz Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : 12-200 Pisz, ul. Jagodna 1c

BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grażyna Brynkiewicz- uprawniony projektant w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, gazowych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych : Bł 120/83, Bł 80/90

DATA OPRACOWANIA : 13.12.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.12.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WRAZ Z WIATĄ POD RĘBAK I PRZEBUDOWĄ WIATY NA ZRĘBKI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 1128/4 W OBRĘBIE PISZ 1 W MIEJSCOWOŚCI PISZ PRZY ULICY JAGODNEJ 1C					
1		Instalacja zraszaczowa			
1	KNR-W 2-15 0108-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR-W 2-15 0108-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 2-15 0108-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
4	KNR-W 2-15 0108-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach ciepłych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
5	kalk. własna	Stanowisko kontrolno-alarmowe wyposażone w zawór pobudzający typu DV-3 dn 50 uruchamiane impulsem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 0112-04	Zawór odcinający GRV-05-74 dn50	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 4 0135-05 poz.zastępcza	Zraszacz sufitowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	kalk. własna	Dzwon alarmowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 4 0130-06 poz.zastępcza	Elektrozawór uruchamiający stanowisko kontrolno-pomiarowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Centrala pożarowa typu IGNIS 1520	ukl.		
		1	ukl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. własna	Czujnik temperatury typu TUN-38Ex (temp. wyzwolenia 72 st C)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy	prób.		1,000
		1			
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
13	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
2		Podawanie paliwa			
14	kalk. własna	Dostawa i montaż : 1. ruchomej podłogi wraz z podłączeniem elektrycznym i uruchomieniem 2. redlera wraz z podłączeniem elektrycznym i uruchomieniem 3. rozdzielnic zasilająco-sterującej wraz z podłączeniem urządzeń, sygnałów z kotła, bez podłączenia do rozdzielni głównej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000