4W 5W 6W 7W

ISTNIEJĄCE PRZEWODY:

ISTNIEJĄCA KANALIZACJA PODPOSADZKOWA

ISTNIEJĄCE PRZEWODY WODOCIĄGOWE

ISTNIEJĄCE PRZEWODY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJE PROJEKTOWANE:

INSTALACJA ZRASZACZOWA

ø80

Centralka kontrolno-alarmowa
z zaworem pobudzającym
uruchamiana impulsem elektrycznym

ø50

ø100

Przewody wody zimnej połączyć
z istniejącą instalacją

ϕ50

Zraszacze sufitowe montowane pod projektowanym przenośnikiem

ϕ32

POM.WYGARNIACZY

Czujnik temperatury

Zraszacz sufitowy

?el. ø150

ϕ25

ϕ20

Czujnik temperatury

Zraszacz sufitowy

Studzienka bezodpływowa
z włazem 50x50xm, głębokość 28cm

Kratka wywiewna 225x75mm
Pow. czynna 0,007m2

ø100

0,5%

ø32

HP

Ø65

z wodociągu

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbudowa, przebudowa istniejącej kotłowni wraz z budową wiaty pod rębak i przebudową wiaty na zrębki i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. 1128/4 obręb Pisz 1, miejscowość Pisz, przy ul. Jagodnej 1c w zakresie: budowy ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę oraz budowy instalacji zraszaczowej w projektowanym i istniejącym pomieszczeniu wygarniaczy

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz

Wykonawca opracowania:

JUWA Sp. z o.o., Sp.k

15-182 Białystok, ul. Gen. S.Sosabowskiego 22

Projektant:	Data i podpis:
mgr inż. Waldemar Filipkowski upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr BI/119/83	14.12.2018r.

Sprawdzający:	
mgr inż. Jerzy Brynkiewicz upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr. BI/121/83	14.12.2018r.

Nazwa rysunku:

RZUT POZIOMU 0.0- INSTALACJA ZRASZACZOWA

Nr rysunku:	Skala:
PW.TK2	1:100